

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Metz, le 28 juin 2016

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CRAINCOURT
MAIRIE

57590 CRAINCOURT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

CRAINCOURT

Type	Code	Nom	
Prélèvement	00090809		Prélevé le : mardi 21 juin 2016 à 09h41
Unité de gestion	0055	CRAINCOURT	par : MAITRE NADEGE
Installation	UDI 000217	CRAINCOURT	Type visite : D1
Point de surveillance	P 0000000261	POINT COMMUNAL CRAINCOURT	Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Localisation exacte		4 RUE DU POINT DU JOUR MME MEYER	
Commune		CRAINCOURT	

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.			
Couleur (qualitatif)	0 qualit.			
Odeur (qualitatif)	0 qualit.			
Saveur (qualitatif)	0 qualit.			

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'air	20,0 °C			
Température de l'eau	16,8 °C			25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,4 unité pH		6,50	9,00
----	--------------	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore combiné	<0,05 mg/LCl2			
Chlore libre	0,11 mg/LCl2			
Chlore total	0,15 mg/LCl2			

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE 5401

Type de l'analyse : D1___ Code SISE de l'analyse : 00090817 Référence laboratoire : 16M035689-001

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Agence Régionale de Santé d'Alsace Champagne Ardenne Lorraine - 3 Boulevard Joffre - CS n° 80071 - 54036 NANCY CEDEX -

www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr Délégation Territoriale de Moselle - 27, Place Saint Thiébault - 57045 METZ cedex 1

Standard regional: 03 83 39 30 30 / fax. 03 87 37 56 56

	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
		Limites de qualité		références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,5 NFU			2,00	
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	790 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	0,13 mg/L			0,10	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00090809)

Eau d'alimentation ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre ammonium. Un suivi renforcé est mis en place pour ce paramètre.

Pour le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé
Le Délégué Territorial de la Moselle



Michel MULIC